

---

## Lazio - Entrate, criticità climatiche Dp II Roma via Canton, 20



Roma, 02/07/2019

Presso la sede dell'Agenzia delle Entrate a Roma in Via Canton, 20 ci sono diversi condizionatori rotti o mal funzionanti con la conseguenza che si raggiungono in molte stanze i 32 gradi di temperatura in piena violazione del Testo Unico sulla sicurezza.

USB ha richiesto un intervento rapido e risolutivo del problema anche con acquisto o affitto di condizionatori-deumidificatori, ventilatori e quant'altro possa alleviare la calura estiva.

In allegato la nota inviata in Dp II di Roma