



## Sicilia- ADM, segnalazione malfunzionamento impianto climatizzazione Ufficio Dogane Catania Porto e richiesta adozione misure contro lo stress termico

| Temperature<br>in gradi<br>Celsius | Umidità relativa |     |     |     |     |     |     |     |      |
|------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                    | 25%              | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 38°                                | 42               | 43  | 47  | 54  | 57  | *   | *   | *   | *    |
| 37°                                | 40               | 42  | 45  | 49  | 54  | 55  | 58  | *   | *    |
| 36°                                | 39               | 40  | 43  | 47  | 51  | 56  | 57  | 58  | *    |
| 35°                                | 37               | 38  | 42  | 45  | 48  | 51  | 54  | 57  | *    |
| 34°                                | 36               | 37  | 41  | 43  | 47  | 49  | 52  | 55  | 58   |
| 33°                                | 34               | 36  | 38  | 42  | 44  | 47  | 50  | 52  | 55   |
| 32°                                | 33               | 34  | 37  | 39  | 42  | 45  | 47  | 50  | 52   |
| 31°                                | 31               | 33  | 35  | 38  | 40  | 43  | 45  | 48  | 50   |
| 30°                                | 31               | 31  | 34  | 36  | 38  | 41  | 43  | 46  | 48   |
| 29°                                | 29               | 30  | 32  | 34  | 37  | 38  | 41  | 44  | 46   |
| 28°                                | 28               | 29  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39  | 41  | 45   |
| 27°                                | 27               | 28  | 29  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39  | 41   |
| 26°                                | 26               | 27  | 28  | 29  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39   |
| 25°                                | 25               | 26  | 27  | 28  | 30  | 32  | 33  | 35  | 37   |
| 24°                                | 24               | 25  | 26  | 27  | 28  | 30  | 32  | 33  | 35   |
| 23°                                | 23               | 23  | 24  | 25  | 27  | 28  | 30  | 32  | 33   |

Temperatura percepita < 27°C Buon confort e NESSUN DISAGIO  
Temperatura percepita 27° - 32°C Confort ancora sufficiente, sensazione di calore sopportabile  
Temperatura percepita 33° - 39°C scarso confort, sensazione di CALORE INTENSO  
Temperatura percepita 40° - 54°C FORTE disagio, calore poco sopportabile, possibili colpi di calore  
Temperatura percepita 55° - 58°C Condizioni NON tollerabili, forte rischio di colpi di calore  
Temperatura percepita >58°C va oltre la capacità dell'atmosfera terrestre di trattenere vapore acqueo

Catania, 25/07/2023

In merito alle elevate temperature presenti presso gli ufficio delle Dogane Porto Catania, USB scrive alla Direzione e a tutti gli attori del gruppo *safety* perchè si adottino misure di ristoro e organizzative a tutela del personale

Sotto il testo della nota:

Considerata l'**emergenza climatica nazionale** e la particolare situazione che sta interessando la Sicilia e la provincia di Catania;

Considerato che il **malfunzionamento dell'impianto di raffreddamento** non consente di raggiungere temperature che permettano di svolgere la prestazione lavorativa in condizione di sicurezza per la salute del personale coinvolto;

Considerato che l'**esposizione a rischio** che tale condizione comporta specie per quel personale che potrebbe essere affetto da particolari patologie;

**al fine di tutelare la salute ed il benessere psico-fisico delle colleghe e dei colleghi che prestano servizio presso i locali del Porto, con particolare riguardo a quei colleghi ed a quelle colleghe allocate in edifici o in aree degli stessi non adeguatamente refrigerate;**

con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede l'**urgente adozione di misure emergenziali organizzative e di ristoro, alcune delle quali previste anche dal documento tecnico Workclimate 2022 (Inail)**, in particolare:

Si chiede:

A. **Sorveglianza sanitaria** ed individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori considerabili come "fragili" rispetto al rischio da stress termico;

B. **Idratazione:** rendere disponibili bottiglie di acqua e sali minerali da bere, anche mediante distribuzione organizzata dal datore di lavoro. L'acqua fresca potabile deve essere sempre disponibile e facilmente accessibile (artt. art 62-63 e dell'allegato 4 (punto 1.13.1) del DLgs 81/08);

C. **Pianificazione e risposta alle emergenze:** sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza, un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi, quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico.

1. di **disporre la prestazione di lavoro in modalità agile ( anche a carattere misto)** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e tutela della salute;
2. Di **aumentare la flessibilità in uscita** onde evitare in questo periodo di temperature elevate lo spostamento, **laddove la fascia oraria 14- 17 è stata individuata come quella a maggior rischio nella nota dell'Ispettorato Nazionale del lavoro 5056/2023**

Con preghiera di inoltro della presente al medico competente

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti

USB PI Agenzie Fiscali Sicilia